

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Edifici non residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI ⁽¹⁾

Codice Certificato	2014_09_10-GGGCLD57D02D612X-025	Validità	10/09/2024
Riferimenti catastali	Foglio 48, particella 135, sub 517		145/G
Indirizzo edificio	Via di Rimaggio, 141 - 50019 - Sesto Fiorentino		
Nuova costruzione	<input type="checkbox"/>	Locazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		Riqualificazione energetica	<input type="checkbox"/>
Proprietà	Mario Salvatici e Roberta Masini	Telefono	
Indirizzo	Via Cagliari, 10 - 50019 - Sesto Fiorentino	E-mail	


2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe : **C**



3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI ⁽²⁾

EMISSIONI DI CO₂
9,67 kgCO₂/m²-anno

PRESTAZIONE ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE
21,99 kWh/m²-anno



LIMITEDI LEGGE 18,26 kWh/m²-anno



4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) ⁽³⁾

I II III IV V

5. METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA ⁽⁴⁾

UNI/TS 11300-1, UNI/TS 11300-2, UNI/TS 11300-4 e
norme correlate


6. RACCOMANDAZIONI ⁽⁵⁾

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno (anni)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE ⁽²⁾	kWh/ m ³ anno	(<10 anni)
---	--------------------------	------------

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO ⁽⁶⁾

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento	Raffrescamento	Acqua calda sanitaria	Illuminazione
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO (*)		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA		8.4 ILLUMINAZIONE	
Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPI)	15,38	Indice energia primaria (EPacs)	6,94	Indice energia primaria (EPill)	
Indice energia primaria limite di legge		Indice en. primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)	18,26			Indice energia primaria limite di legge	
Indice involucro (EPe, invol)		Indice involucro (EPI, invol)	26,47				
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (η_g)	171,80	Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili	
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili <small>(termico)</small> <small>(elettrico)</small>					